



### Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Головний інспектор Чигиринського РС Управління ДСНС України у Черкаській області Кошовий Олег Анатолійович

(найменування органу ДСНС України, посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа-підприємець

Директор Чигиринського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад-спеціалізована школа I-III ступенів № 1» Чигиринської районної ради Черкаської області Цюрупа Сергій Дмитрович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

### Дані про останню перевірку:

Планова	Непланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 15.06.2017 по 15.06.2017 Акт перевірки від 15.06.2017 № 18 Розпорядчий документ від 27.03.2017 № 82 виконаний <input checked="" type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 21.11.2017 по 21.11.2017 Акт перевірки від 17.11.2017 № 67 Розпорядчий документ від 04.10.2017 № 251 виконаний <input checked="" type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

### ПЕРЕЛІК

#### питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	Ні	Ні	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 17-19 розділу II ППБУ
<b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної безпеки</b>						
<b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>						
<b>4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з</b>						
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункт 9 розділу II ППБУ
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункт 11 розділу II ППБУ
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НІ	Нормативне обґрунтування
<b>Питання пожежної безпеки</b>						
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки		✓			пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території	✓				пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		✓			пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів	✓				пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
9.1	Електроустановки (можливість їх встановлення, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		✓			пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	✓				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	✓				пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			✓		пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	✓				пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засоби зв'язку</b>						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, системами протидимного захисту, системами децентралізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		✓			пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		✓			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		✓			пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмін від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм			✓		пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та</b>						
				✓		пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3

№ п/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	Нє	Н	Нормативне обґрунтування
	неовишних засобів пожежогасіння					розділу V ППБУ, статті 61-63 КЦЗУ
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів					пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057- 2006:200
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт					розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкції, модернізації, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюється на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку					пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів					пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів					пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів					пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів					пункти 4.1-4.18 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів					пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів					пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів					пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів					пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів					пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів					пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7

№ з/л	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	Ні	Нормативне обґрунтування
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій</b>					
	1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту			✓	пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту. НКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
	2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			✓	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки. НКМУ № 956
	3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			✓	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ. Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки. НКМУ № 956
	4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			✓	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності. НКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ЦЗБ
	5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			✓	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
	6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			✓	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ. НКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ЦЗБ
	7. Розвідено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії			✓	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
	8. Організація та забезпечення евакуації їх заходів			✓	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
	9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			✓	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 НКМУ № 787
	10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			✓	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики впровадження

№ з/л	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
11.	Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		✓			пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 413, ПКМУ № 414
12.	Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	✓				пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання і тренувань у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 414
13.	Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			✓		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14.	Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			✓		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 658, пункт 24 ПКМУ № 253
15.	Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			✓		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац п'ятий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308
16.	Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			✓		стаття 53 КЦЗУ
17.	Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на робочих об'єктах			✓		пункт 11 Правил охорони життя людей на робочих об'єктах

### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

«Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця) об'єкта, що перевіряється;

«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця) на об'єкті.

### ОПИС

#### виявлених порушень

№ з/л	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявлених порушень
	реквізити форми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1	пункт 3.6 розділу V	НАПБ А.01.001-2014	територія не забезпечена необхідним цитом укомплектованим інструментом засобами

			пожежогасіяня
2.	пункт 3 розділу II	НАПБ А.01.001-2014	не пройдено навчання катерорірку знань з питань пожежної безпеки керівників та відповідальною особою за протипожежний стан
3.	пункт 2.17 розділу III	НАПБ А.01.001-2014	шляхи евакуації обладнені тоді тільки матеріалами
4.	пункт 1.2 розділу V	НАПБ А.01.001-2014	не обладнано приміщення сертифікованою автоматичною пожежною сигналізацією
5.	підпункт 3 пункту 2.1 розділу V	НАПБ А.01.001-2014	не заповнено водою пожежне водоймище та не відремонтовано пожежний бідрунт
6.	пункт 27	ПКМУ № 192 від 15.09.1999р.	не забезпечено приміщення відіотрансляційними точками, для гарантованого приймання програм державного радіомовлення
7.	пункт 3.6 розділу V	НАПБ А.01.001-2014	не забезпечено відлік наслідків пожежі приміщення первинними засобами пожежогасіяня
8.	пункт 1.6 розділу IV	НАПБ А.01.001-2014	не виконано з'єднання, підтягнення та окінцювання жил проводів та кабелів з допомогою паяння, зварювання, опресування або розеточкачами
9.	пункт 3.10 розділу V	НАПБ А.01.001-2014	не встановлено іказівні знаки місць розташування вогнегасників
10.	додаток Б	ДБН В 2.5-56.2014	не обладнано приміщення системою оповіщення про пожежу та управління евакуаційним людем
11.	пункт 5 розділу II	НАПБ А.01.001-2014	не відкориговано та не випілено на видних місцях плани евакуації людем на випадок виникнення пожежі та надзвичайної ситуації
12.	пункт 2.16 розділу III	НАПБ А.01.001-2014	допускається вплив шуму з приміщення інформатики на вікнах глухі металеві ґрати
13.	підпункт 10 пункту 2 розділу V	НАПБ А.01.001-2014	не встановлено пожежодіспозитивного водоймища
14.	пункт 3 розділу II	Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 974 від 15.08.2016 р.	не розроблено іструкцію щодо заходів пожежної безпеки та не розміщено її в кожному приміщенні на видному місці
15.	підпункт 8 пункту 9 розділу VI	НАПБ А.01.001-2014	допускається закладення та виларщення віконних прорізів підвальних поверхів будівельними матеріалами
16.	пункт 1.7 розділу IV	НАПБ А.01.001-2014	допускається експлуатація електророзподільних коробок без захисних ґризовидних орючого матеріалу
17.	пункт 13	ПКМУ від 26	відсутній сучасний ґризок цивільного захисту

		червня 2013 року № 444	населення
16.	пункт 1.12 розділ IV	ППБУ	допускається експлуатація електропроводів в актовому залі по горючій оселі, які не відокремлені від горючої поверхні шаром негорючого матеріалу, який виступає з кожного боку проводу (кабелю) і є менше ніж на 0,01 м метра
19.	пункт 1.8 розділ IV	НАПБ А.01.001-2014	допускається використання тимчасових дільниць електромережі
20.	пункт 1.18 розділ IV	НАПБ А.01.001-2014	допускається складування горючих матеріалів менше 1 м від електроустановлення та електронів
21.	пункт 1.18 розділу IV	НАПБ А.01.001-2014	допускається експлуатація з'єднаними розетками, відгалужувальними та відгалужувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами
22.	пункт 10 розділу II	Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 974 від 15.08.2016 р.	не розроблено для працівників охорони (сторожів) інструкцію, що виходить з обов'язку щодо контролю за дотриманням правил пожежної безпеки та порядок дій у разі виявлення некоректного вживання СТВ, а також кого з посадових осіб виникати в нічний час у випадку виникнення пожежі
23.	пункт 1.18 розділу IV	НАПБ А.01.001-2014	допускається використання ламп розжарювання без захисного скла (кошпів)

### ПЕРЕЛІК

**питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірок**  
(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НЗ	НД	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку					частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено					частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано					частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня





### Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Головний інспектор  
Чигиринського РС  
Управління ДСНС  
України у Черкаській  
області

Коптевий Сергій Анатолійович

Посадоні та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Директор Чигиринського навчально-виховного  
комплексу «Дошкільний навчальний  
заклад-спеціалізована  
школа І-ІІІ ступенів № 2»  
Чигиринської районної ради  
Черкаської області

Церуна Сергій Дмитрович

Примірник цього акта перевірки отримано «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ року

Директор Чигиринського навчально-виховного  
комплексу «Дошкільний навчальний  
заклад-спеціалізована  
школа І-ІІІ ступенів № 2»  
Чигиринської районної ради  
Черкаської області

Церуна Сергій Дмитрович

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідно підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

#### ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№	Позначення нормативно-правового	Назва нормативно-правового акта	Застосовано	
			акт нормативно-правового акту та його орган	договір по-тер-нормативно-правового акта
№				

II				
акта				
А	1	2	3	4
<b>Закони України</b>				
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877 – V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245 – III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98 – ВР
<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>				
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. № 306
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти господарської діяльності на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. № 1788

2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.7	ПКМУ № 1214	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. № 1214
2.8	ПКМУ № 308	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. № 308
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 253	Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. № 253
2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729

		професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб		
2.6	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
3	<b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>			
3.1	НАПБ Б.03.001-2004	Типові норми належності вогнегасників	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. № 151, зареєстрований у Мінюсті України 29 квітня 2004 р. за № 554/9153
3.2	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МНС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мінюсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. № 288, зареєстрований у Мінюсті України 05 липня 2006 р. за № 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. № 272, зареєстрований у Мінюсті України 01 лютого 2002 р. за № 95/5383
3.5	ПРБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мінюсті України 03 вересня

3.6	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мін екології, Мін енергетики	2007 р. за № 1016/14273 від 27 березня 2001 р. № 73.82/64/122, зареєстрований у Мінюсті України 10 квітня 2001 р. за № 320/5517
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мінюсті України 29 серпня 2002 р. за № 708.6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мінюсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. № 653, зареєстрований у Мінюсті України 02 листопада 2006 р. за № 1130/13054
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Мінкультури та оборони України	від 14 листопада 2013 р. № 771, зареєстрований у Мінюсті України 22 листопада 2013 р. за № 1988/24520
3.11	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2007 р. № 87.211, зареєстрований у Мінюсті

				України 19 червня 2004 р. за № 720/9319
3.2	ДБН В 1.1-7-2016	Державні будівельні норми. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Міністерства України	від 31.10.2016 р. № 287
3.3	ДБН В.1.2-4- 2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Міністерства України	від 04 серпня 2006 р. № 274
3.4	НАПБ 3.01.057- 2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики. МНС	від 04 грудня 2006 р. № 73/770. зареєстрований у Мініюсті України 05 квітня 2007 р. за № 13/13580
3.5.	ПНБ для навчальних закладів та установ системи освіти України	Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України.	Наказ Міністерства освіти і науки України	від 15.08.2016 р. № 974. зареєстрований в Мініюсті України 08.09. 2016 р. № 1229/29359