



**ДСНС України**  
**УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ**  
**З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ**  
**Чигиринський районний сектор**

20901, м. Чигирин, вул. Козацька, 37 тел.: (8-230)2-59-26,101,

**АКТ**

**№ 2**

**складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки**

**Чигиринської загальноосвітньої школи № 1 I-III ступенів ім.**

**Б.Хмельницького Чигиринської районної ради**

(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого

**Черкаська область, м. Чигирин, вул. Б.Хмельницького, 52.**

підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 26322770

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) □□□□□□□□□□,

**Черкаська область, м. Чигирин, вул. Б.Хмельницького, 52 (04730) 2-57-14,**

**Chig\_school1@ukr.net**

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: **Чигиринську загальноосвітню школу № 1 I-III ступенів ім.**

**Б.Хмельницького Чигиринської районної ради м. Чигирин, вул.**

**Б.Хмельницького, 52.**

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки **орган влади**

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

| Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки   | Тип здійснюваної перевірки  |
|--|---|
| Наказ від 02.04.2018 № 74, виданий УДСНС України у Черкаській області<br>Посвідчення на перевірку від 02.04.2018 № 911 | <input type="checkbox"/> планова;<br><input checked="" type="checkbox"/> позапланова; |

Строк проведення перевірки

| Початок перевірки |        |      |        |         | Завершення перевірки |        |      |        |         |
|-------------------|--------|------|--------|---------|----------------------|--------|------|--------|---------|
| 05                | 04     | 2018 | 10     | 00      | 06                   | 04     | 2018 | 14     | 00      |
| число             | місяць | рік  | години | хвилини | число                | місяць | рік  | години | хвилини |

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

**Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:**

Провідний інспектор Чигиринського РС Управління ДСНС України у Черкаській області Кошовий О.А.

(найменування органу ДСНС України, посада, прізвище, ім'я та по батькові)

**Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа-підприємець**

Директор Чигиринської ЗОШ № 1 I-III ступенів ім. Б.Хмельницького Чигиринської районної ради Мірошніченко Тетяна Іванівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

**Дані про останню перевірку:**

| Планова   | Позапланова  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> не було взагалі  | <input type="checkbox"/> не було взагалі   |
| ✓ була у період з 15.06.2017 по 15.06.2017<br>Акт перевірки від 15.06.2017 № 17<br>Розпорядчий документ від 27.03.2017 № 82<br>виконаний ✓, не виконаний <input type="checkbox"/> | ✓ була у період з 17.11.2017 по 17.11.2017<br>Акт перевірки від 17.11.2017 № 67<br>Розпорядчий документ від 04.10.2017 № 251<br>виконаний ✓, не виконаний <input type="checkbox"/> |

**ПЕРЕЛІК**

**питань щодо проведення перевірки**

| № з/п  | Питання, що підлягають перевірці  | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування       |
|--|---|-----|----|----|----|--------------------------------|
| <b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>  |   |     |    |    |    |                                |
| <b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>  |   |     |    |    |    |                                |
| 1.1  | Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки               | ✓   |    |    |    | пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ |
| 1.2  | На підприємстві створено СПБ  |     |    | ✓  |    | пункт 14 розділу II ППБУ       |
| 1.3  | На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ                  |     |    | ✓  |    | пункт 12 розділу II ППБУ       |
| 1.4  | Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам | ✓   |    |    |    | пункти 17-19 розділу II ППБУ   |
| <b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b> |   |     |    |    |    |                                |
| <b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>  |   |     |    |    |    |                                |
| 4.   | Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта  |     |    | ✓  |    | пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ  |

| № з/п   | Питання, що підлягають перевірці  | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування                  |
|---|---|-----|----|----|----|---|
| <b>господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</b>                         |   |     |    |    |    |   |
| <b>5.Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки</b>              |   |     | ✓  |    |    | пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ         |
| <b>6. Забезпечено протипожежний стан утримання території</b>                                  |   | ✓   |    |    |    | пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III ППБУ  |
| <b>7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд</b>              |   |     | ✓  |    |    | пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ  |
| <b>8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів</b>                 |   | ✓   |    |    |    | пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ |
| <b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>   |   |     |    |    |    |   |
| 9.1   | Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів  |     | ✓  |    |    | пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ   |
| 9.2   | Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів   | ✓   |    |    |    | пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ   |
| 9.3   | Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм  | ✓   |    |    |    | пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ  |
| 9.4   | Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм   |     |    | ✓  |    | пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ    |
| 9.5   | Системи каналізації та смітєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм   | ✓   |    |    |    | пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ    |
| <b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b> |   |     |    |    |    |   |
| 10.1  | Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів |     | ✓  |    |    | пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ     |
| 10.2  | АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів   |     | ✓  |    |    | пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ          |
| <b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>                        |   |     |    |    |    |   |
| 11.1  | Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог   |     |    | ✓  |    | пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ    |
| 11.2  | Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість введів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмін від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм   |     |    | ✓  |    | пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ          |
| <b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої</b>              |   |     |    | ✓  |    | пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II,   |

| № з/п  | Питання, що підлягають перевірці   | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування   |
|--------|--|-----|----|----|----|--|
|        | <b>пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>   |     |    |    |    | пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61-63 КЦЗУ            |
|        | <b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>  |     |    | ✓  |    | пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200                         |
|        | <b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>   |     |    | ✓  |    | розділ VII ППБУ  |
| 14.1   | Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку |     |    | ✓  |    | пункт 21 розділу II ППБУ   |
| 14.2   | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів  |     |    | ✓  |    | пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ                              |
| 14.3   | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів  |     |    | ✓  |    | пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ                             |
| 14.4   | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів                       |     |    | ✓  |    | пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ                              |
| 14.5   | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів  |     |    | ✓  |    | пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ                             |
| 14.5.1 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів  |     |    | ✓  |    | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.2 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів   |     |    | ✓  |    | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7  |
| 14.5.3 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів  |     |    | ✓  |    | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.4 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів   |     | ✓  |    |    | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.5 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів                                  |     |    | ✓  |    | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.6 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів  |     |    | ✓  |    | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7 |

| № з/п  | Питання, що підлягають перевірці   | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування   |
|--|--|-----|----|----|----|--|
| <b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b> |  |     |    |    |    |  |
|  | <b>1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту</b>                         |     |    | ✓  |    | пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006 |
|  | <b>2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки</b>   |     |    | ✓  |    | пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956  |
|  | <b>3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки</b>   |     |    | ✓  |    | пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956   |
|  | <b>4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання</b>  |     |    | ✓  |    | пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ  |
|  | <b>5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки</b>   |     |    | ✓  |    | пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245   |
|  | <b>6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту</b>   |     |    | ✓  |    | пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ  |
|  | <b>7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії</b>   |     |    | ✓  |    | пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ  |
|  | <b>8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів</b>   |     |    | ✓  |    | пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ  |
|  | <b>9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням</b> |     |    | ✓  |    | пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787   |
|  | <b>10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки</b>   |     |    | ✓  |    | пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування   |
|  | <b>11. Здійснено навчання працівників з</b>  |     | ✓  |    |    | пункт 8 частини першої   |

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці   | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування   |
|-------|--|-----|----|----|----|--|
|       | питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки   |     |    |    |    | статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444   |
|       | 12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту  | ✓   |    |    |    | пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444  |
|       | 13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання   |     |    | ✓  |    | пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ   |
|       | 14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту        |     |    | ✓  |    | стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253   |
|       | 15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  |     |    | ✓  |    | пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308 |
|       | 16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність |     |    | ✓  |    | стаття 53 КЦЗУ   |
|       | 17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах  |     |    | ✓  |    | пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах  |

### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;  
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ на об'єкті.

### ОПИС

#### виявлених порушень

| № з/п | Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено |                                      | Детальний опис виявленого порушення  |
|-------|--|--------------------------------------|--|
|       | реквізити норми (пункт, стаття)                | позначення нормативно-правового акта |  |
| 1.    | пункт 1.2 розділ V                             | НАПБ А.01.001-2014                   | не обладнано будівлі корпусів № 1 та № 3 сертифікованою установкою автоматичної пожежної |

|     |                           |  |   |
|-----|---------------------------|--|---|
|     |                           |  | сигналізації  |
| 2.  | пункт 3.6<br>розділ V     | НАПБ А.01.001-2014   | не розміщено пожежний щит укомплектований первинними засобами пожежогасіння   |
| 3.  | пункт 2.17<br>розділу III | НАПБ А.01.001-2014   | не демонтовано горюче оздоблення на шляхах евакуації  |
| 4.  | пункт 3<br>розділу II     | НАПБ А.01.001-2014   | не пройдено навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки керівником та відповідальною особою за протипожежний стан                                   |
| 5.  | пункт 3.6<br>розділу V    | НАПБ А.01.001-2014   | шляхи евакуації оздоблені горючими матеріалами  |
| 6.  | пункт 27                  | ПКМУ № 192<br>від 15.09.1999р.   | не забезпечено приміщення радіотрансляційними точками, для гарантованого приймання програм державного радіомовлення   |
| 7.  | пункт 1.6<br>розділ IV    | НАПБ А.01.001-2014   | не виконано з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів та кабелів за допомогою паяння, зварювання, опресування або затискачами                       |
| 8.  | додаток Б                 | ДБН В 2.5-56.2014  | будівлі корпусів № 1 та № 3 не обладнано системою оповіщення про пожежу та управлінням евакуюванням людей   |
| 9.  | пункт 3<br>розділу II     | Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 974 від 15.08.2016 р. | не розроблено інструкцію щодо заходів пожежної безпеки та не розміщено в кожному приміщенні на видному місці  |
| 10. | пункт 2.16<br>розділу III | НАПБ А.01.001-2014   | допускається влаштування на вікнах глухих металевих ґрат  |
| 11. | пункт 5<br>розділу II     | НАПБ А.01.001-2014   | не відкориговано та не вивішено на видних місцях план евакуації людей на випадок виникнення пожежі та надзвичайної ситуації                                   |
| 12. | пункт 1.17<br>розділу IV  | НАПБ А.01.001-2014   | допускається експлуатація електророзеток на горючій основі без підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити не менше 0.01 м. |
| 14. | пункт 7.1.1               | ДБН.В. 1.1.7-2016  | корпус № 3 не обладнано пандусом з ухилом не більш, як 1:6 перепад висоти на шляху евакуації, який перешкоджає безпечній евакуації людей з приміщення         |
| 15. | пункт 2.5<br>розділу III  | НАПБ А.01.001-2014   | корпус № 3 не оброблено вогнезахисним розчином дерев'яні конструкції горючих приміщень  |
| 16. | пункт 1.21<br>розділ IV   | НАПБ А.01.001-2014   | корпус № 3 не обладнано установкою захисту від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів  |





Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

### Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Гривідний інспектор  
Чигиринського РС  
Управління ДСНС України  
у Черкаській області



Кошовий Олег Анатолійович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Директор Чигиринської загальноосвітньої  
в коли № 1 І-ІІІ ступенів  
ім. Б.Хмельницького  
Чигиринської районної ради



Мірошніченко Тетяна Іванівна

Примірник цього акта перевірки отримано « 6 » 04 20 18 року

Директор Чигиринської загальноосвітньої  
в коли № 1 І-ІІІ ступенів  
ім. Б.Хмельницького  
Чигиринської районної ради



Мірошніченко Тетяна Іванівна

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

### ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

| № з/п | Позначення нормативно-правового | Назва нормативно-правового акта | Затверджено                                   |   |
|-------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|
|       |                                 |                                 | вид нормативно-правового акта та назва органу | дата та номер нормативно-правового акта |
|       |                                 |                                 |   |   |

| A        | 1   | 2  | 3                                    | 4                                    |
|----------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Закони України</b>                       |  |                                      |                                      |
| 1.1      | ЗУ № 877                                    | «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»  | Закон України                        | від 05 квітня 2007 р.<br>№ 877 – V   |
| 1.2      | КЦЗУ  | Кодекс цивільного захисту України  | Кодекс                               | від 02 жовтня 2012 р.<br>№ 5403-VI   |
| 1.3      | ЗУ № 2245                                   | «Про об'єкти підвищеної небезпеки»   | Закон України                        | від 18 січня 2001 р.<br>№ 2245 – III |
| 1.4      | ЗУ № 15/98                                  | «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»  | Закон України                        | від 14 січня 1998 р.<br>№ 15/98 – ВР |
| <b>2</b> | <b>Постанови Кабінету Міністрів України</b> |  |                                      |                                      |
| 2.1      | ПКМУ № 956                                  | Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки  | Постанова Кабінету Міністрів України | від 11 липня 2002 р. № 956           |
| 2.2      | ПКМУ № 306                                  | Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки  | Постанова Кабінету Міністрів України | від 29 лютого 2012 р. № 306          |
| 2.3      | ПКМУ № 5                                    | Типове положення про відомчу пожежну охорону   | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. № 5             |
| 2.4      | ПКМУ № 564                                  | Порядок функціонування добровільної пожежної охорони   | Постанова Кабінету Міністрів України | від 17 липня 2013 р. № 564           |
| 2.5      | ПКМУ № 1788                                 | Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру | Постанова Кабінету Міністрів України | від 16 листопада 2002 р. № 1788      |

|      |             |  |                                      |                              |
|------|-------------|--|--------------------------------------|------------------------------|
| 2.6  | ПКМУ № 1200 | Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю | Постанова Кабінету Міністрів України | від 19 серпня 2002 р. № 1200 |
| 2.7  | ПКМУ № 1214 | Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами  | Постанова Кабінету Міністрів України | від 04 серпня 2000 р. № 1214 |
| 2.8  | ПКМУ № 308  | Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків   | Постанова Кабінету Міністрів України | від 29 березня 2001 р. № 308 |
| 2.9  | ПКМУ № 443  | Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту   | Постанова Кабінету Міністрів України | від 26 червня 2013 р. № 443  |
| 2.10 | ПКМУ № 444  | Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях  | Постанова Кабінету Міністрів України | від 26 червня 2013 р. № 444  |
| 2.11 | ПКМУ № 787  | Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту  | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 жовтня 2013 р. № 787  |
| 2.12 | ПКМУ № 253  | Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб  | Постанова Кабінету Міністрів України | від 25 березня 2009 р. № 253 |
| 2.13 | ПКМУ № 11   | Положення про єдину державну систему цивільного захисту  | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. № 11    |
| 2.14 | ПКМУ № 6    | Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту  | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. № 6     |
| 2.15 | ПКМУ № 729  | Порядок організації та проведення  | Постанова Кабінету Міністрів України | від 02 жовтня 2013 р. № 729  |

|          |   |   |                                      |   |
|----------|---|---|--------------------------------------|---|
|          |   | професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб   |                                      |   |
| 2.16     | ПКМУ № 841  | Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру       | Постанова Кабінету Міністрів України | від 30 жовтня 2013 р. № 841   |
| <b>3</b> | <b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b> |   |                                      |   |
| 3.1      | НАПБ Б.03.001-2004  | Типові норми належності вогнегасників   | Наказ МНС України                    | від 02 квітня 2004 р. № 151, зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за № 554/9153    |
| 3.2      | ППБУ  | Правила пожежної безпеки в Україні  | Наказ МВС України                    | від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697 |
| 3.3      | Правила улаштування систем раннього виявлення               | Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення | Наказ МНС України                    | від 15 травня 2006 р. № 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за № 785/12659    |
| 3.4      | Правила охорони життя людей на водних об'єктах              | Правила охорони життя людей на водних об'єктах України  | Наказ МНС України                    | від 03 грудня 2001 р. № 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за № 95/6383     |
| 3.5      | ПТБ   | Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях                         | Наказ МНС України                    | від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня                         |

|      |   |  |   |  |
|------|---|--|---|--|
|      |   |  |   | 2007 р. за № 1006/14273  |
| 3.6  | Методика прогнозування ХНО                | Методика прогнозування наслідків виліву (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті | Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології | від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517 |
| 3.7  | Методика спостережень                     | Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки   | Наказ МНС України                                     | від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996           |
| 3.8  | Інструкція з тривалого зберігання         | Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту  | Наказ МНС України                                     | від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500          |
| 3.9  | Інструкція щодо утримання захисних споруд | Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час   | Наказ МНС України                                     | від 9 жовтня 2006 р. № 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054       |
| 3.10 | Правила надання технічних умов            | Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки            | Наказ Міністерства оборони України                    | від 14 листопада 2013 р. № 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за № 1988/24520   |
| 3.11 | План реагування на радіаційні аварії      | План реагування на радіаційні аварії   | Наказ Держатомрегулювання, МНС                        | від 17 травня 2004 р. № 87/211, зареєстрований у Мін'юсті  |

|       |  |  |  |   |
|-------|--|--|--|---|
|       |  |  |  | України<br>10 червня<br>2004 р.<br>за № 720/9319  |
| 3.12  | ДБН<br>В.1.1-7-2016  | Державні будівельні норми.<br>Пожежна безпека об'єктів<br>будівництва                                | Наказ Мінрегіону<br>України                  | від 31.10.2016<br>р. № 287  |
| 3.13  | ДБН В.1.2-4-<br>2006   | Державні будівельні норми.<br>Інженерно-технічні заходи<br>цивільного захисту (цивільної<br>оборони) | Наказ Мінбуду<br>України                     | від 04 серпня<br>2006 р. № 274  |
| 3.14  | НАПБ<br>В.01.057-<br>2006/200  | Правила пожежної безпеки в<br>агропромисловому комплексі   | Наказ<br>Мінагрополітики,<br>МНС             | від 04 грудня<br>2006 р.<br>№ 730/770,<br>зареєстрований<br>у Мін'юсті<br>України<br>05 квітня<br>2007 р.<br>за № 313/13580 |
| 3.15. | ППБ для<br>навчальних<br>закладів та<br>установ<br>системи освіти<br>України | Правила пожежної безпеки<br>для навчальних закладів та<br>установ системи освіти<br>України.         | Наказ Міністерства<br>освіти і науки України | від 15.08.2016<br>р. № 974.<br>зареєстрований<br>в Мін'юсті<br>України 08.09.<br>2016 р. №<br>1229/29359                    |