



СМІЛЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ  
УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
20700 м.Сміла вул.Соборна, 92, т.0 (4733) 4-43-12

АКТ № 37

складений за результатами проведення позапланової перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №18 "ЧЕБУРАШКА" ( ЯСЛА - САДОК  
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ)( ДНЗ №18 )

(найменування юридичної особи (та або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я

та по батькові фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 21379021

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

м.Сміла, вул.Величка, 16

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №18 "ЧЕБУРАШКА" ( ЯСЛА - САДОК  
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ)( ДНЗ №18 ) м.Сміла, вул.Величка, 16.

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки \_\_\_\_\_.

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчі документи щодо здійсненої перевірки	Тип здійсненої перевірки
Наказ №74 від 02.04.2018р. виданий У ДСНС України у Черкаській області	<input type="checkbox"/> планова;
Посвідчення на перевірку №1920 від 02.04.2017 р.	<input checked="" type="checkbox"/> позапланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
18	04	2018	08	00	18	04	2018	13	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Смілянський районний відділ У ДСНС України у Черкаській області

(найменування органу ДСНС України)

Повідний інспектор Кушнір Владислав Станіславович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа-підприємець

Завідувач ДНЗ №18 Тимофієва Л.Г.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

### Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період з 07.08.2017 по 07.08.2017р. Акт перевірки від 07.08.2017 №66 Розпорядчий документ від 09.08.2017р. №66 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> була у період з 19.10.2017р. по 19.10.2017р. Акт перевірки від 19.10.2017р. № 109 Розпорядчий документ від 19.10.2017р. № 109 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>

### ПЕРЕЛІК

#### питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>14. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки		+			пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			+		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-ритувальний підрозділ			+		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	-				пункти 17-19 розділу II ППБУ
<b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>						
<b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>						
<b>4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</b>						
<b>5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки</b>						
<b>6. Забезпечено протипожежний етап утримання території</b>						
<b>7. Забезпечено протипожежний етап утримання будівель, приміщень та споруд</b>						

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>утримання шляхів евакуації і виходів</b>						глави 2 розділу III ППБУ
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+			пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+				пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	+				пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+				пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами проти димного захисту, системами не-протилежного пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		+			пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		+			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	+				пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування на утримання внутрішнього протипожежного водопостачання, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струми від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм			-		пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>						пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61-63 КЦЗУ
<b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>						пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
<b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>						розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переобладнання, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будівель, споруд та споруджень на підставі проектно-документації, яка затверджена у встановленому порядку			+		пункт 21 розділу II ППБУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	відповідають вимогам нормативних документів					
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі при проведенні пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>						
	<b>1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту</b>			+		пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, відпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
	<b>2. Проведено дослідження об'єкта</b>			+		пункт 3 Порядку

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної безпеки			-		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ. Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної безпеки ПКМУ № 956
4.	Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			+		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5.	Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної безпеки			+		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту		+			пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
	Розміщено інформацію проходи безпеки та відповідну поведінку персоналу у разі виникнення аварії	+				пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
6.	Організація та забезпечення евакуаційних заходів			+		пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
7.	Створено об'єкти для формування цивільного захисту та відповідну для їх функціонування матеріальну технічну базу, забезпечено готовність технічних формувань до дій за призначенням			+		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
8.	Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної безпеки			+		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
9.	Здійснено навчання персоналу з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки	+				пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
10.	Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	+				пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
11.	Забезпечення автоматизованого обслуговування суб'єктів господарювання			+		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
12.	Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо експлуатації, утримання, обліку, реконструкції та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			+		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій					стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, НКМУ № 308
14.	Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та виведено їх працездатність			+		стаття 53 КЦЗУ
15.	Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+		пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Номенклатура означень, використаних у переліку питань.

- «Так» – так, виконано, доведено, відповідає, присутнє;  
«Ні» – ні, не виконано, не встановлено, не відповідає, відсутнє;  
«НВ» – не відповідає вимогам, не відповідає вимогам Господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
«НП» – не перевіряється вимоги Господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ об'єкті.

## ОПИС

## виявлених порушень

№ з/п	Нормативні вимоги щодо реквізитів поруху (пункт, стаття)	Детальний опис виявленого порушення
1.	Розділ V п.1.2	Будівля не обладнано системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56.2014
2.	Розділ IV п.2	Виконати захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямого попадання блискавки вторинних її проявів відповідно до ДСТУ В.2.5-78:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Планування блискавкозахисту будівель і споруд».
3.	Розділ V п.1.2	Приміщення ДНЗ не обладнано системою пожежної сигналізації.
4.	Розділ IV п.1 п.1.6.	В приміщенні господарського приміщенні з'єднання проводу(кабеля) не виконано в ємності. З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою

5.	Стаття 20		Працівники закладу не у повній мірі забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання.
6.	Розділ III п.2. п/п 2.22		Не забезпечено освітлення адресного вказівника(назва вулиці, номер будинку)
7.	Розділ III п.10		Недоопрацьовано інструкцію для працівників охорони(сгорожів, вахтерів, вартових).

\* Позначення нормативно-правових актів, на підставі яких складено та яким відповідає об'єкт, вказано в розділі «Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідає об'єкт».

**ПЕРЕЛІК**

визначень щодо з/п

з/п за діями (бездіяльністю) посадових осіб, зазначених у розділі «Перелік посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки».

(вказуючи на відповідні пункти)

визначень щодо з/п за діями (бездіяльністю) посадових осіб, зазначених у розділі «Перелік посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки».

№ з/п	Визначення, що вказані в розділі «Перелік посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки»	Контроль з боку підприємства	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення в гос. зареєстрованих підприємств 10 календарних днів з моменту вступу в силу акта	не менше 7 днів			+		частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посадовці гос. зареєстрованих підприємств повинні проводити перевірку, зазначену в розділі «Перелік посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки»	проводять	+				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Контроль освітлення	проводять	+				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Гос. зареєстровані підприємства повинні забезпечити доступ до місця проведення перевірки гос. зареєстрованих підприємств	робити, що дозволяє здійснювати перевірку	+				частина п'ята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час проведення перевірки гос. зареєстрованих підприємств повинні бути забезпечені працівники гос. зареєстрованих підприємств	здійснювалися перевірки, в яких були присутні працівники гос. зареєстрованих підприємств	+				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Пояснення, зауваження або заперечення
	Зауваження до перевіреного та акту немає П.П. Шимко

Цей акт перевірки складається з двох примірників, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід перевірки (контролю).

Посадові особи ДСНС України, які брали участь у перевірці

Провідний інспектор УДСНС України у Львівській області  
В.С. Кушнір

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:  
Завідувач дну №18 П.П. Шимко

Підпис (прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акту перевірки складеного 18 04 2018 р.:  
Завідувач дну №18 П.П. Шимко

Відмітка про відмову від прийняття (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка: Якщо документ містить інформацію, що становить службову або державну таємницю, йому присвоєний гриф секретності або обмеження доступу.

№ з/п	Підпис	Посада	Дата



