



ДСНС України
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Черкаський міськрайонний відділ
(ЧМРВ У ДСНС України у Черкаській області)

вул. Чигиринська, 5, м. Черкаси, 18030 тел.: (8-0472) 71-13-15, 71-74-40 Web: <http://www.ck.mns.gov.ua>

АКТ
№ 336

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Степанківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Степанківської сільської ради, Черкаської області с. Степанки, вул. Героїв України, 56

(найменування місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 24354843, або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи -- підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

Черкаська обл., Черкаський район с. Степанки, вул. Героїв України, 56

(місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: Степанківську загальноосвітню школу І-ІІІ ст. Степанківської сільської ради, Черкаської області с. Степанки, вул. Героїв України, 56

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки об'єкти органів влади

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійсненої перевірки	Тип здійсненої перевірки
Наказ від 02.04.2018р. № 74, виданий У ДСНС України у Черкаській області	планова;
Посвідчення на перевірку від 31.05.2018р. № 2272	<u>позапланова</u>

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
25	06	2018	09	00	26	06	2018	17	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Головний інспектор Черкаського міськрайонного відділу Управління ДСНС України у Черкаській області
 (найменування органу ДСНС України)

України у Черкаській області підполковник служби цивільного захисту
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Ярошенко Олександр Юрійович

Директор Яценко Катерина Миколаївна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 14.05.2018 р. по 18.05.2018 р. Акт перевірки від 18.05.2018 р. № 192 Розпорядчий документ від 18.05.2018 р. № 180 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>	

ПЕРЕЛІК**питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	+				пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			+		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			+		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожегам	+				пункти 17-19 розділу II ППБУ
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки						
3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму						
4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки						
5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки						
6. Забезпечено протипожежний стан утримання території						
7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд						
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів						

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх встановлення, монтаж, падавка та експлуатація) ві шові цюють вимогам нормативних документів		+			пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря ві шові цюють протипожежним вимогам норм	+				пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			+		пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвідведення відповідають та експлуатуються відповідно до інших протипожежних норм	+				пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системами протидивного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		+			пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		+			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог			+		пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водопостачання, клькідсть виводів у будівлю витрати води на внутрішнє пожежогасіння та клькідсть струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм			+		пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння						
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів						
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт						
14.1	Належне будівництво, реконструкція, переобладнання, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюється на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому			+		пункт 2.1 розділу II ППБУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НІ	Нормативні обґрунтування
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших догисаєх робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 1.1-1.5 глави розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 2.1-2.28 глави розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 3.1-3.9 глави розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 4.1-4.48 глави розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо використання пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення безпеки евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення безпеки пожежі та проведення пожежно-ризувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проєктування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту				+		пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4:2006
---	--	--	--	---	--	---

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
2.	Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			+		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			+		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
4.	Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			+		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ППБ
5.	Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			+		пункт 10 частини першої статті 20, пункти 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
6.	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту		+			пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ППБ
7.	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	+				пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8.	Організація та забезпечення евакуаційних заходів	+				пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9.	Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			+		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункти 3 ПКМУ № 787
10.	Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11.	Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки	+				пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 10 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
12.	Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			+		пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 441
13.	Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14.	Забезпечення дотримання вимог			+		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту					20 КІЗУ, наказ МН № 653, пункт 24 ПКМУ № 253
	15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+		пункт 18 частини першої статті 20 КІЗУ, стаття 98 КІЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308
	16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність.			+		стаття 53 КІЗУ
	17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+		пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця) на об'єкті.

ОПИС виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	Розділ V, п. 1.2	НАПБ А.01-001-2015	Всі приміщення ЗОП не обладнано системами протипожежного захисту
	п. 7.3 Таблиці А1	ДБН В.2.5-56:2014	
2.	Розділ V, п. 3.11	НАПБ А.01-001-2015	Не доукомплектований пожежний шит первинними засобами пожегасіння згідно норм належності

3.	Розділ IV, п. 1.24	НАПБ А.01-001-2015	Приміщення електрощитової не відділено протипожежного перешкодою з мінімальним класом вогнестійкості ЕІ 30
	п. 6.4 Таблиця 2 Таблиця 3	ДБН В.1.1-7-2016	
	п. 9.3.6	ДБН В.2.2-9-2009	
4.	Ст. 20	КЦЗУ	Не забезпечено всіх працівників засобами індивідуального захисту, а саме промисловими протигазами з коробками які захищають від дії аміаку (з розрахунку 1 протигаз (засіб індивідуального захисту) на одну особу та додатково два відсотки загальної кількості працюючого персоналу). Не допускати зберігання на робочих місцях протигазів термін придатності яких вийшов та тих протигазів які не пройшли перевірку
	п. 1.2) п.3	Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2002 року № 1200 (зі змінами)	
5.	Ст. 20	КЦЗУ	Не забезпечено всіх працівників засобами індивідуального захисту, органів дихання від зброї масового знищення з розрахунку 1 фільтрувальний протигаз та 1 респіратор на одну особу та додатково два відсотки загальної кількості працюючого персоналу. Не допускати зберігання на робочих місцях протигазів термін придатності яких вийшов та тих протигазів які не пройшли перевірку
	п. 1.2) п.3	Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2002 року № 1200 (зі змінами)	
6.	Розділ V, п. 1.12	НАПБ А.01-001-2015	Не надано акт проведення прихованих робіт під навісом при вході до будівлі

ПЕРЕЛІК


питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ п/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			+		частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої	+				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

перевірки									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
1.	зауваження немає Р.М. Яценко 

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Головний інспектор ЧМРВ
УДСНС України у Черкаській
області

(посада)



(підпис)

О.Ю. Ярошенко

(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені
особи суб'єкта
господарювання, інші особи,
присутні під час здійснення
заходу:



(посада)



(підпис)

Р.М. Яценко

(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано « 06 » 20 15 року



(посада)



(підпис)

Р.М. Яценко

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акту	Назва нормативно-правового акта	Джерело	
			назва нормативно-правового акта та назва документа	дата та номер нормативного акту
A			1	2
1		Україна		4
1.1	Закон № 150	Про систему органів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності	Закон України	від 05 квітня 2007 р № 877 - V
1.2	Закон № 150	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2011 р № 5403-VI
1.3	Закон № 150	Про об'єкти цивільного захисту	Закон України	від 18 січня 2001 р № 2241 - III
1.4	Закон № 150	Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання	Закон України	від 14 січня 1998 р № 1598 - ВР
2		Постанови Кабінету Міністрів України		
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку речовин радіоактивного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р № 956
2.2	ПКМУ № 106	Про порядок проведення контролю безпеки від проведення господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2013 р № 306
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну безпеку	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р № 5
2.4	ПКМУ № 364	Порядок функціонування державного казначейства	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р № 564
2.5	ПКМУ № 1360	Положення про порядок проведення спеціальних перевірок діяльності підприємств, установ та організацій, які здійснюють діяльність у сфері цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р № 1788
2.6	ПКМУ № 1300	Про порядок забезпечення надання спеціальних послуг та спеціалізованих служб цивільного захисту часом на індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дезінфекційного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р № 1200
2.7	ПКМУ № 1214	Про порядок забезпечення надання спеціальних послуг постійному та тимчасовому персоналу державних установ та підприємств, які надають спеціальні послуги	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р № 1214
2.8	ПКМУ № 308	Положення про порядок і використання матеріальних резервів у сфері цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р № 308
2.9	ПКМУ № 411	Про порядок проведення спеціальних перевірок діяльності підприємств, установ та організацій, які здійснюють діяльність у сфері цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р № 443
2.10	ПКМУ № 444	Про порядок функціонування державного казначейства	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р № 444
2.11	ПКМУ № 787	Порядок утворення, завдання та функції спеціальних служб цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 05 жовтня 2013 р № 787
2.12	ПКМУ № 11	Про порядок функціонування спеціальних служб цивільного захисту (спеціальні служби цивільного захисту, спеціальні служби цивільного захисту)	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р № 253
2.13	ПКМУ № 11	Положення про службу державного казначейства	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2014 р № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про спеціальні послуги у сфері цивільного захисту (спеціальні послуги цивільного захисту, спеціальні послуги цивільного захисту)	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р № 6
2.15	ПКМУ № 790	Про порядок функціонування спеціальних служб цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р № 729
2.16	ПКМУ № 841	Про порядок функціонування спеціальних служб цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р № 841
3		Інші нормативно-правові акти та нормативні документи		
3.1	ПЕ та ТННД	Інструкція експлуатації та типові норми належності вогнегасників	Наказ МВС України	15.01.2011 № 23
3.2	ТННБУ	Положення про порядок і виконання спеціальних перевірок діяльності підприємств, установ та організацій, які здійснюють діяльність у сфері цивільного захисту	Наказ МНС України	23 лютого 2011 р № 252/21697
3.3	Правила експлуатації систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Положення про порядок і виконання спеціальних перевірок діяльності підприємств, установ та організацій, які здійснюють діяльність у сфері цивільного захисту	Наказ МНС України	від 05 жовтня 2011 р № 141/161
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Положення про порядок і виконання спеціальних перевірок діяльності підприємств, установ та організацій, які здійснюють діяльність у сфері цивільного захисту	Наказ МНС України	від 05 жовтня 2011 р № 141/161
3.5	ЗПБ	Положення про порядок і виконання спеціальних перевірок діяльності підприємств, установ та організацій, які здійснюють діяльність у сфері цивільного захисту	Наказ МНС України	від 05 жовтня 2011 р № 141/161
3.6	Методика прогнозування ХНП	Методика для визначення наслідків впливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС України	від 05 жовтня 2011 р № 141/161
3.7	Методика спостережень	Методика для визначення наслідків впливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС України	від 05 жовтня 2011 р № 141/161

3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	№ 11 від 08.06.2002 р. № 500 (об'єднані з МНС № 15 від 08.06.2002 р. № 500) (об'єднані з МНС № 15 від 08.06.2002 р. № 500)
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	№ 1 від 08.06.2002 р. № 613 (об'єднані з МНС № 15 від 08.06.2002 р. № 500)
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ МНС щодо цивільної оборони України	№ 1 від 08.06.2002 р. № 613 (об'єднані з МНС № 15 від 08.06.2002 р. № 500)
3.11	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомреглації України МНС	№ 11 від 08.06.2002 р. № 613 (об'єднані з МНС № 15 від 08.06.2002 р. № 500)
3.12	ДБН В.1.1-7:2016	Правила будівництва об'єктів цивільної оборони	Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України	№ 1 від 08.06.2016 року № 287
3.13	ДБН В.1.2-4:2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ МНС України	№ 1 від 08.06.2002 р. № 613 (об'єднані з МНС № 15 від 08.06.2002 р. № 500)
3.14	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в підприємстві цивільної оборони	Наказ МНС України МНС	№ 10 від 08.06.2002 р. № 613 (об'єднані з МНС № 15 від 08.06.2002 р. № 500)